



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ03.В.00115/21

Серия **RU** № **0313533**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (ОС ООО «НОРМАТЕСТ»). Место нахождения: 119285, РОССИЯ, г. Москва, шоссе Воробьевское, дом 6, подвал, пом. 2, каб. 8. Адрес места осуществления деятельности: 115054, РОССИЯ, г. Москва, Большой Строченовский переулок, д. 22/25, стр. 1, помещение №501. Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11АБ03, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 19.06.2015 года. Телефон: +7 (495) 971-54-66. Адрес электронной почты: normatest@inbox.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАТЭК".
Место нахождения (адрес юридического лица): 197374, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА СТАРОДЕРЕВЕНСКАЯ, 11, 3 ЛИТ.А.
Основной государственный регистрационный номер: 1027802493003.
Телефон: +7(812) 611-06-18. Адрес электронной почты: post@armatek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРМАТЭК".
Место нахождения (адрес юридического лица): 197374, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА СТАРОДЕРЕВЕНСКАЯ, 11, 3 ЛИТ.А. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 197374, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА СТАРОДЕРЕВЕНСКАЯ, 11, 3, ЛИТ.А.
Основной государственный регистрационный номер: 1027802493003.

ПРОДУКЦИЯ Затворы дисковые межфланцевые серии «ЭКСКЛЮЗИВ», тип ПН, диаметром условного прохода (50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300) мм, с максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, с ручным приводом (рукоятка, редуктор), с пневмоприводом и электроприводом для установок водяного и пенного пожаротушения автоматических, выпускаемые по техническим условиям ТУ 4854-073-35491454-2014 "Затворы дисковые для пожаротушения".
Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 850 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний № ППБ-677/12-2021 от 23.12.2021 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.04.2015 г. Акта о результатах анализа состояния производства № 152 ЕАЭС-21 от 13.10.2021 г., выданного органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Центр подтверждения соответствия "НОРМАТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11АБ03.
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 51052-2002 "Установки водяного и пенного пожаротушения автоматические. Узлы управления. Общие технические требования. Методы испытаний", п.п. 6.2.3.4; 6.2.3.5; 7.4.1.1; 6.2.3.9; 6.2.1.1; 6.2.1.18; 6.2.1.20; 7.4.2. Условия хранения - при относительной влажности воздуха от 50% до 85%, при температуре от -5°C до 25°C. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев. Средний срок службы: корпусных деталей - не менее 30 лет; съемных деталей и комплектующих изделий - не менее 5 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2021 **ПО** 28.12.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

М.И. Кабанов
(подпись)
В.И. Киселев
(подпись)



Кабанов Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Киселев Владимир Михайлович (Ф.И.О.)